

BELANGRIJK**BELANGRIJK****BELANGRIJK**

- Stel het apparaat **NOOIT** op in de werkzone.
- Vervang dagelijks het voorfilter. Bij hoge stofconcentraties het voorfilter meerdere malen per dag vervangen of gebruik maken van filtermatjes.

a. Opstellen van het apparaat.

1. Plaats de filter-units (2 stuks), **BUITEN DE WERKZONE**, op de gewenste plaatsen tegen de aftenting van de werkzone en koppel de fan-unit en de filter-units door middel van bijgeleverde slangen aan elkaar.
2. Verwijder afdekplaten en berg deze goed op.
3. Verwijder de folie voor de voorfilters tot op het hart van de flenzen.
4. Bevestig de folie op de flenzen met behulp van tape.

b. In bedrijfsname.

1. Sluit het apparaat aan op het stroomnet 380V, door middel van de meegeleverde stroomkabel. Druk op de groene drukschakelaar. Het gele lampje licht nu op.
2. Schakel het apparaat in door middel van de 5 standen-schakelaar en stel de gewenste capaciteit in. Bij inschakeling licht het groene? lampje op. **Indien het apparaat niet goed loopt, fasen wijzigen aan de kopzijde van de stekker.**

c. Tijdens het gebruik.

1. Vervang dagelijks de voorfilters of bij grotere stofconcentraties frequenter (eventueel filtermatjes gebruiken).
2. Bij filteralarm eerst voorfilter (filtermatje) vervangen. Indien filteralarm aan blijft contact opnemen met de TD van Best.

d. Na gebruik.

1. Schone voorfilter aanbrengen en afdekplaat plaatsen.
2. Afdekplaat aftape zodat tijdens transport geen stof kan vrijkomen.
3. Apparaat schoonmaken, stofvrij en compleet met slang aanleveren.

e. Oplossing storingen.**Storing:**

- Geen spanning
- Onvoldoende of geen luchtstroom

Oplossing:

- Controleer of stekkers van de stroomkabel goed zijn aangebracht
- Controleer de spanning van het stopcontact
- Controleer of de variabele schake-laar in de juiste stand staat
- Controleer het filteralarm en vervang, indien nodig, de filters
- Fasen wijzigen van de stekker (zie kopzijde) m.b.v. schroevendraaier

Indien storingen niet verholpen kunnen worden met behulp van de hierbovengenoemde oplossingen neem dan contact op met de TD van Best B.V. te Spijkenisse tel. 0181 - 610 116.

Dit apparaat en toebehoren (kabel) zijn gekeurd conform NEN 3140