

Gebruiksaanwijzing

BULLDOG PUPPY

Onderdrukapparaat

BELANGRIJK: LEES VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN EERST DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR. ONDESKUNDIG GEBRUIK KAN SCHADE VEROORZAKEN AAN HET APPARAAT EN OMGEVING.

VOORWOORD.

Geachte klant,

Met de aanschaf van het BULLDOG PUPPY onderdrukapparaat heeft u de juiste keuze gemaakt. Lees deze gebruiksaanwijzing, voor de ingebruikname, aandachtig door. U zult dan snel met de BULLDOG PUPPY vertrouwd zijn.

Controleer direct na ontvangst of het apparaat zonder beschadigingen en met de volgende toebehoren bij u is afgeleverd:

1. BULLDOG PUPPY onderdruk apparaat
2. 5 Meter kabel voor netaansluiting
3. Afdekplaat voorfilter
4. Gebruiksaanwijzing
5. Testcertificaten

Indien na ontvangst blijkt dat het apparaat beschadigd is of dat een van de voornoemde toebehoren ontbreekt, neem dan direct contact op met Best B.V. (voor contactgegevens zie achterzijde van deze gebruiksaanwijzing)

INSTALLATIE.

1. Plaats de BULLDOG Puppy buiten de werkruimte welke in onderdruk gebracht moet worden op een stevige horizontale ondergrond.
2. Bevestig de polyethyleen folie m.b.v. tape aan de flens aan de voorzijde van de BULLDOG PUPPY
3. Voer de gefilterde lucht, eventueel via een afblaasslang (152 mm 6" Ø) of buisfolie, naar buiten af.

LET OP: DE BULLDOG PUPPY NOOIT IN DE WERKRUIMTE PLAATSEN!

INGEBRUIKNAME.

1. Schakel het BULLDOG PUPPY onderdrukapparaat in door de stekker aan te sluiten op de voedingbron (230V—230W). Neem vervolgens de afdekplaat weg en plaats indien nodig, een schoon voorfilter. Het is raadzaam het voorfilter dagelijks of, bij hogere stofconcentraties frequenter, te vervangen.
2. Het BULLDOG PUPPY onderdrukapparaat is uitgerust met een visueel filteralarm. Wanneer het voorfilter en/of het absoluutfilter verstopt is/zijn, brandt het rode alarmlampje. Vervang dan direct het voorfilter en/of absoluutfilter.
3. Om beschadigingen te voorkomen is het absoluutfilter aan beide zijden met roosters beschermd. **Raak het filtermedium nooit aan!** Indien het absoluutfilter beschadigingen vertoont deze onmiddellijk vervangen.

4. Vervang tijdens de werkzaamheden regelmatig het voorfilter. Aan het einde van de werkzaamheden het voorfilter vervangen, de afdekplaat aanbrengen en aftapen met tape.
5. Indien de BULLDOG PUPPY verplaatst moet worden, de steker uit het stopcontact nemen en de ventilator volledig laten uitdraaien alvorens het apparaat te verplaatsen. **Verplaats de BULLDOG PUPPY nooit wanneer de ventilator nog in werking is!**

STORINGGIDS.

1. Het systeem werkt niet.
 - Steker niet of niet juist aangesloten aan het stroomnet. Steker correct aansluiten.
 - Geen spanning. Controleer de voedingbron.
2. Het systeem zuigt te weinig lucht af.
 - Voorfilter verstopt. Vervang voorfilter.
 - Absoluutfilter verstopt, Vervang absoluutfilter.
 - Afdichtingen van het absoluutfilter zijn beschadigd. Afdichtingen laten repareren of absoluutfilter vervangen.
 - De aangebrachte afblaaslang of buisfolie is te lang. Slang of buisfolie inkorten.

BELANGRIJKE AANWIJZING.

- Reparaties aan de BULLDOG PUPPY mogen alleen door Best B.V. of een door Best B.V. aangewezen reparateur worden uitgevoerd.
- In verband met besmettingsgevaar mag de BULLDOG PUPPY niet geopend worden door onbevoegd personeel.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.

- Het openen van het apparaat mag alleen door een erkend gekwalificeerd elektrotechnisch monteur uitgevoerd worden.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan welke de veiligheid van het apparaat kunnen beïnvloeden
- Schakel bij storing de BULLDOG PUPPY direct uit
- Neem de algemene veiligheidsvoorschriften in acht welke betrekking hebben op het veilig werken en voorkomen van ongevallen op de werkplek.

Best Environmental & Safety Technology B.V.

Laanweg 8, NL-3208 LC Spijkenisse

Telefoon : +31 (0)181 610116

E-mail : info@bestbv.nl

Postbus 385, NL-3200 AJ Spijkenisse

Telefax : +31 (0)181 624447

Internet : www.bestbv.nl

: www.simplybest.nl

TECHNISCHE GEGEVENS.

Capaciteit	: 450 m ³ /h
Absoluutfilter	: EU14—DOP getest met roosters aan beide zijden, 305x305x68 mm
Voorfilter	: EU4, V-vorm standaard, 305x305x48 mm
Ventilator	: Ecofit 230 Watt
Spanning	: 230V/50Hz
Spanning controle	: groen licht
Filteralarm	: rood licht
Lengte aansluitkabel	: 5 meter
Behuizing	: thermoplastisch ABS 5 mm
Kleur	: wit
Afmeting	: 41x38x46 cm (bxdxh)
Slangaansluiting	: 152 mm (6") Ø
Gewicht	: 12 kg